

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rezlerova, 301 / 42a

PSČ, místo: 10900, Praha

K.ú., parcelní č.: Petrovice (732613), 425/25

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3967

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.8

Velmi
úsporná

B

83.7

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

160

Nehospodárná

E

209

Velmi
nehospodárná

F

258

Mimořádně
nehospodárná

G

B
67.3


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 237.5
elektřina: 20.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	24.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	65.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	33.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	0.53 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	1.01 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	26.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.28 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Kandl

Osvědčení č.: 1761

Kontakt: kandl@deltalisov.cz

Ev. č. průkazu: 491066.0

Vyhotoveno dne: 22.03.2023

Podpis: